



## Informe de mantenimiento correctivo a equipos eléctricos:

maeningeneria.com |  
info@maeningeneria.com | +57  
3113880181 | Medellín - Colombia

Complete

Flagged items	0	Actions	0
---------------	---	---------	---

**Empresa:** maeningeneria.com |  
info@maeningeneria.com | +57  
3113880181 | Medellín - Colombia

**cliente:** MAEN

**Tienda:** Medellin

**Servicio a realizar:** Mantenimiento correctivo a  
variador siemens



Photo 1

**Sitio:** castilla

**Fecha y hora de inspección:** 18.08.2024 12:46 -05

**Técnico responsable:** Javier Ochoa

**Ubicación:** Bello  
Antioquia  
Colombia  
(6.322204551096516,  
-75.54808152101761)

**Diagnostico:****Falla encontrada en inspección?**

Bloqueado por Falla con error

**Solución:**

Desbloquearlo y quitarle el error

Repuestos:

**se cambiaron repuestos?**

Sí

**cuales:**

Resistencia eléctrica



Photo 2

**valor repuestos:**

2000

**valor servicio técnico:**

120.000

**valor total cobrado:**

122.000

Garantía:

**el equipo queda con garantía después de la reparación?**

Sí

**por cual concepto?**

En la resistencia de 10k

**por cuantos meses?**

3

**fecha y hora finalización servicio:**

18.08.2024 13:52 -05

**firma técnico responsable**Javier Ochoa  
18.08.2024 12:53 -05**firma responsable de la tienda**Natalia Amaya  
18.08.2024 12:53 -05**Observaciones:**

Se bloquea variador por aumento de carga en el motor , se recomienda trabajarlo con un

motor de 1 hp.



Photo 3

---